



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 70 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ГИМНАЗИЯ № 70 Г.О. ДОНЕЦК»)

ул. Артема, д. 140, г. Донецк, г.о. Донецк, Донецкая Народная Республика, 283004
телефон: +7(856) 258-12-94, e-mail: gimnasia.70@mail.ru, ИНН 9309013844

20.08.2024г. № 280
На №415 от 13.08.2024

Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Киевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитану внутренней службы Н.А. Кривцову

Директора ГБОУ «Гимназия №70 г.о. Донецк» Силиной Н.Г.

В результате проведения профилактического визита были выявлены ряд нарушений требований пожарной безопасности. Информировем Вас, что нами были приняты меры для ликвидации выявленных нарушений.

№	Выявленное нарушение	Принятые меры	Сроки реализации
1	На путях эвакуации из здания предусмотреть аварийное и эвакуационное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020)	Внесено в бюджетный запрос на 2025 год	2025
2	Здание оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009)	Внесено в бюджетный запрос на 2025 год	2025
3	В здании предусмотреть системы СПС (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями СП 5.13130	Внесено в бюджетный запрос на 2025 год	2025

Выполнение работ по ликвидации выявленных нарушений запланировано ИП Задорожнюк А.А. на основании коммерческого предложения от 19.07.2024г. № 19/07/24-2 при наличии

финансирования



Директор

Н.Г. Силина