



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и профилактической  
работы  
отделение надзорной деятельности и профилактической  
работы Киевского района г. Донецка

ул. Полиграфическая, 12, г. Донецк, 283054  
Телефон: +7(856) 258-16-76 Факс: +7(856) 258-16-76  
E-mail: gpn\_don\_kiev@80.mchs.gov.ru

13.08.2024 № 415  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

Информируем Вас, что на основании ст. 52 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ отделением надзорной деятельности и профилактической работы Киевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике был проведен профилактический визит ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 70 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ по адресу: г. Донецк, Киевский район, ул. Артема, д. 140 в ходе которого были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На путях эвакуации из здания предусмотреть аварийное и эвакуационное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020);
2. Здание оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009);
3. В здании предусмотреть системы СПС (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130 (приложение А, таблица А1 п. 14 СП 484.1311500.2020)

*Ирина Валерьевна Хозеева пол. / 13.08.2024*

ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 70  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Силина Наталья Геннадиевна

На основании вышеизложенного **И** необходимо направить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Киевского района города Донецка план устранения данных нарушений с конкретным сроком.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Киевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитан внутренней службы



Н.А. Кривцов

	безопасности	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушение обязательных требований пожарной безопасности
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	п. 392 ППР в РФ	
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 ППР в РФ	
3.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ	
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ	
5.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей	п. 30 ППР в РФ	
6.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	
7.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (кроме помещения столовой)	таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009	
8.	В здании не предусмотрены системы СПС (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130 (кроме помещения столовой)	приложение А, таблица А1 п. 14 СП 484.1311500.2020	

## 12. К настоящему акту прилагаются:

-----

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)